



Адсорбционный осушитель Pneumatech PH 2670 S



Производительность, л/мин	75 600
Точка росы, °C	-40
Давление, бар	4.0—11.0
Расход на регенерацию, %	19.3
Тип регенерации	Холодная
Перепад давления, бар	0.120
Питание	220V
Соединение, Ø	DN100
Длина, мм	2 636
Ширина, мм	2 636
Высота, мм	2 636
Вес, кг	2 470.0
Артикул	8102000794

Цена: по запросу

Адсорбционный осушитель Pneumatech PH 2670 S

Адсорбционные осушители холодной регенерации серии PH обеспечивают подачу чистого сухого воздуха и увеличивают срок службы вашего оборудования и продукции. Используют сухой расширяющийся воздух для продувки, чтобы устранить влагу из адсорбента.

Адсорбционный осушитель PH 2670 S осушает воздух до ТРД (точка россы под давлением) -40°C. Адсорбент содержится в резервуарах, которые могут работать при давлении до 11.0 бар. В качестве дополнительного оборудования можно заказать и установить фильтр предварительной очистки и концевой фильтр.

Затраты на эксплуатацию сокращаются благодаря наличию стандартной функции синхронизации компрессора и дополнительной функции управления ТРД.

С помощью светодиодов и дисплея регулятора можно проверить все характеристики состояния устройства: подключение источника питания, подачу давления на колонны, надлежащую работу электромагнитных клапанов или необходимость выполнения профилактического обслуживания. Если

подключено дополнительное устройство управления ТРД, на дисплее отображается значение ТРД. Если заданная точка ТРД не достигнута, загораются светодиоды аварийного сигнала. Аварийные сигналы и предупреждения могут активироваться удаленно за счет наличия двух беспотенциальных контактов. Шина CAN обеспечивает возможность обмена данными с другими картами таймера, регуляторами Purelogic или ПК сервисного обслуживания.

Принцип работы адсорбционного осушителя

Исходный воздух от компрессора подается в осушитель через фильтра (Ф-1 и Ф-2), которые отчищают его от масла. Далее воздух поступает в колонну «А», где происходит поглощение влаги при помощи адсорбента, а далее через пылевой фильтр (Ф-3) поступает потребителю.

Во время стадии осушения в колонне "А", происходит стадия регенерации в колонне "Б".

Часть осушённого воздуха (**19.3%** для осушителя **РН 2670 S**) из колонны «А» поступает в колонну «Б». Сухой разряженный воздух поглощает влагу из осушителя и сбрасывается в атмосферу через клапан (К-4).

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Поправочные коэффициенты							
Давление, бар	4,5	5	6	7	8	9	10
Температура, <=35°C	0,59	0,70	0,88	1,00	1,00	1,05	1,10
Температура, 40°C	0,50	0,59	0,74	0,84	0,95	1,05	1,10
Температура, 45°C	0,42	0,50	0,62	0,71	0,80	0,89	0,98
Температура, 50°C	0,33	0,38	0,48	0,55	0,62	0,69	0,76

Поправочные коэффициенты расхода ТРД			
Температура, °C	-40	-50	-60
Коэффициент	1,00	0,90	0,85